

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司		
申請人地址	新北市土城區中山路 1 號 9 樓	電話	02-22671234
製造人名稱	久鑫科技股份有限公司		
製造人地址	新北市土城區中山路 1 號 9 樓	電話	02-22671234
型式檢定合格之機械設備器具種類及型式	防爆逃生指示燈 THT-2EA08Wd64C1215-A		
防爆規格標示	Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db		
型式檢定合格字號	工電(2014)第 00240X 號		
第一次發證日期	中華民國 103 年 10 月 15 日		
展延發證日期	中華民國 106 年 09 月 18 日		
有效期限	中華民國 106 年 10 月 15 日 至 109 年 10 月 14 日		
1.依據標準： CNS 3376-0：2014；IEC 60079-1：2014；IEC 60079-31：2013。			
2.電氣規格： 110 Vac/220 Vac、0.119 A/0.084 A、60 Hz、單相、8 W、IP67、熱絕緣等級 A、光源：AC LED Cool White。			
3.適用周溫： -20°C~+40°C。			
4.主要組成： 主體、側蓋、玻璃蓋、玻璃壓板、橡膠墊、O 型環、側邊玻璃、長條玻璃、塑膠隔板、指示板、鎳氫電池、電纜接頭。			
5.同一型式： THT-2EA08Wd64C1215-B、THT-2EA08Wd64C1215-C、THT-2EA08Wd64C1215-D、THT-2EA08Wd64C1215-E、THT-2EA08Wd64C1215-F、THT-2EA08Wd64C1215-G、THT-2EA08Wd64C1215-H、THT-2EA08Wd64C1215-I、THT-2EA04Wd64C1215-A、THT-2EA04Wd64C1215-B、THT-2EA04Wd64C1215-C、THT-2EA04Wd64C1215-D、THT-2EA04Wd64C1215-E、THT-2EA04Wd64C1215-F、THT-2EA04Wd64C1215-G、THT-2EA04Wd64C1215-H			

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2014)第 00240X 號

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司	
THT-2EA04Wd64C1215-I、THT-2EA07Wd64C1215-A、 THT-2EA07Wd64C1215-B、THT-2EA07Wd64C1215-C、 THT-2EA07Wd64C1215-D、THT-2EA07Wd64C1215-E、 THT-2EA07Wd64C1215-F、THT-2EA07Wd64C1215-G、 THT-2EA07Wd64C1215-H、THT-2EA07Wd64C1215-I。		
6.特殊條件：	X：潛在靜電放電風險- 清潔指示板時，應以濕布擦拭。	
7.例行試驗：	產製廠應依 IEC 60079-1 第 16.1 節之要求，對本設備外殼逐一實施過壓試驗，試驗壓力為 1595 kPa，持壓時間至少 10 s。	
8.發行版次：	第 1 次發行 (A201400175)	(103-10-21)
	第 2 次發行 (A1040005)	(104-03-31)
	第 3 次發行 (A1040005)	(104-05-26)
	第 4 次發行 (A1040082)	(104-12-01)
	第 5 次發行 (A1040082)	(104-12-07)
	第 6 次發行 (A1060054)	(106-05-19)
	第 7 次發行 (B201700062)	(106-09-18)
	第 8 次發行 (A1080004)	(108-05-03)

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號