

# 防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司		
申請人地址	新北市土城區忠承路 113 號 5 樓	電話	02-22689570
製造人名稱	久鑫科技股份有限公司		
製造人地址	新北市土城區忠承路 117 號 5 樓	電話	02-22689570
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	防爆緊急照明燈 THTE1320ZNCCAB0		
防爆規格標示	Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db		
型式檢定合格字號	工電(2015)第 00249 號		
第一次發證日期	中華民國 104 年 10 月 13 日		
展延發證日期	中華民國      年      月      日		
有效期限	中華民國 104 年 10 月 13 日 至 107 年 10 月 12 日		
<p>1.依據標準： CNS 3376-0 (2014)；CNS 3376-1 (2008)；IEC 60079-31: 2013。</p> <p>2.電氣規格： AC 110 V~220 V、0.04 A~0.03 A、2 W~3 W、60 Hz、熱絕緣等級 A、 光源：LED 燈(DC 12 V、1500 mA、20 W)、IP67。</p> <p>3.適用周溫： -20°C~+55°C。</p> <p>4.主要組成： 本體(鋁合金/ADC12)、玻璃蓋(鋁合金/ADC12)、玻璃(強化玻璃/二 氟化矽)、按鈕底座(鋁合金/AL-6061)、測試按鈕(鋁合金/AL-6061)、 緊急照明燈用壓緊螺栓(不鏽鋼/SUS304)、底板(鋁合金/Al-5052)、 O-ring(固態橡膠)、電纜密封圈(Neoprene)、墊片(不鏽鋼/SUS304)、 鎳氫電池(1.2V)。</p> <p>5.同一型式： THTE1320ZNCCAA0、THTE1320ANCCAA0、 THTE1320BNHCAB0、THTE1320BNHWAB0。</p> <p>6.特殊條件： 無。</p> <p>7.例行試驗： 產製廠應依 CNS 3376-1 第 16.1 節之要求，對本設備外殼逐一實施 過壓試驗，試驗壓力為 1950 kPa，持壓時間至少 10 秒。</p>			

**財團法人 工業技術研究院**

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



# 防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2015)第 00249 號

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司	
8.發行版次：	第 1 次發行 (A201500255)	(104-10-13)
	第 2 次發行 (A1050145)	(106-01-19)
	第 3 次發行 (A1060111)	(106-11-09)

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號