

財團法人工業技術研究院 函

地址：31040 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號
承辦人：黃苡慈
電話：03-5914364
E-mail：yt.huang@itri.org.tw



105000573501

236 新北市土城區忠承路 113 號 5 樓
李正義

受文者：久鑫科技股份有限公司

發文日期：中華民國 105 年 04 月 19 日

發文字號：工研能字第 1050005735 號

速別：普通件

密等：無

附件：如文

主旨：貴公司申請展延(1)收件編號:A201600133(2)品名:防爆接線盒 THT-2JG03401241P00(3)合格證號:工電(2013)第 00414 號防爆電氣設備型式檢定，經審查合格。檢附合格證明書乙份，請 查收。

說明：

- 一、請於設備出售時，將型式檢定合格證明書、安裝說明影印附予購買者，並請依認可標章之樣式自行製作型式檢定合格標章，並在產品本體明顯處，張貼檢定合格標章。
- 二、設備應依據 CNS3376-1 第 16.1 節中規定，後續工廠生產時，請自行逐件實施設備例行性壓力試驗，並請記錄備查。
- 三、申請人請依檢定同意書中規定，應將使用檢定標章之數量、序號或批號、日期、販售對象，等情形記錄，每半年向本機構提出報告並儲存備查，相關紀錄資料至少應保存三年。本機構得要求該資料之查核，申請人不得拒絕，否則將撤銷申請人檢定之相關權益。

正本受文者：久鑫科技股份有限公司

院長 **劉仲明**

依權責劃分規定授權業務主管決行

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司		
申請人地址	新北市土城區忠承路 113 號 5 樓	電話	02-22689570
製造人名稱	久鑫科技股份有限公司		
製造人地址	新北市土城區忠承路 117 號 5 樓	電話	02-22689570
型式檢定合格之機械設備器具種類及型式	防爆接線盒 THT-2JG03401241P00		
防爆構造溫度等級符號	Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db		
型式檢定合格字號	工電(2013)第 00414 號		
第一次發證日期	中華民國 102 年 07 月 29 日		
展延發證日期	中華民國 105 年 04 月 14 日		
有效期間	中華民國 105 年 07 月 29 日 至 108 年 07 月 28 日		
<p>備註：(A201600133/A1040079)</p> <p>1.依據標準： CNS 3376-0(2014)；CNS 3376-1(2008)；IEC 60079-31：2013。</p> <p>2.電氣規格： 600Vac，20A。</p> <p>3.適用周溫： -20°C~+40°C。</p> <p>4.主要組成： 接線盒上蓋 Junction Box Cover M90 FT (鋁合金/ADC12)、接線盒本體 Junction Box Body 4hb FT(鋁合金/ADC12)、矽膠墊片 Silicone Gasket (Silicone)、端子台(塑膠 PC)、銘板(不鏽鋼/SUS304)。</p> <p>5.圖面編號： THT-2JG03401241G00、THT-2JG03401241P00、 THT-5B0M09001241H0、THT-5B1M02001241P0、 THT-5R1241S0590882、THT-4XTBDKKB20-03P、 THT-5X712412442000。</p> <p>6.特殊條件： 無。</p>			

財團法人 工業技術研究院



防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2013)第 00414 號

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司
7.同一型式：	THT-2JG01201241H00、THT-2JG03401241H00、 THT-2JM02001241H00、THT-2JM02501241H00、 THT-2JN01201241H00、THT-2JN03401241H00、 THT-2JG01201241I00、THT-2JG03401241I00、 THT-2JM02001241I00、THT-2JM02501241I00、 THT-2JN01201241I00、THT-2JN03401241I00、 THT-2JG01201241J00、THT-2JG03401241J00、 THT-2JM02001241J00、THT-2JM02501241J00、 THT-2JN01201241J00、THT-2JN03401241J00、 THT-2JG01201241K00、THT-2JG03401241K00、 THT-2JM02001241K00、THT-2JM02501241K00、 THT-2JN01201241K00、THT-2JN03401241K00、 THT-2JG01201241L00、THT-2JG03401241L00、 THT-2JM02001241L00、THT-2JM02501241L00、 THT-2JN01201241L00、THT-2JN03401241L00、 THT-2JG01201241M00、THT-2JG03401241M00、 THT-2JM02001241M00、THT-2JM02501241M00、 THT-2JN01201241M00、THT-2JN03401241M00、 THT-2JG01201241N00、THT-2JG03401241N00、 THT-2JM02001241N00、THT-2JM02501241N00、 THT-2JN01201241N00、THT-2JN03401241N00、 THT-2JG01201241P00、THT-2JG03401241P00、 THT-2JM02001241P00、THT-2JM02501241P00、 THT-2JN01201241P00、THT-2JN03401241P00。

財團法人 工業技術研究院

行政院勞動部認可
勞職授字第 1040200058 號